Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102
Тел.74-23-52

Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике
(Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №817,
выданное ФГУ КБЦ стандартизации, метрологии и сертификации 02.06.2014г.)

Дата отбора проб 26.07.2018 г.
Объект, из которого отобраны пробы ***арт. скв.***
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)

Местонахождение***: с.п. Янтарное, Прохладненского р-на***
(район, населенное место, городской район)

Существенные обстоятельства:_

Анализ начат 26.07.2018 г. в 15-10 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качеств	При вкус	Цвет ность	Мут ность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
1	12-45	Скважина «Малка»(Набережная,42)	0	0	0	0	Н/О	Н/О	Н/О
2	12-55	Скважина ГСМ	0	0	0	0	Н/О	Н/О	Н/О
3	13-05	Скважина ТЭС	0	0	0	0	Н/О	Н/О	Н/О
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал ***Губжокова Л.***
(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил ***Альботова Н.С., Андреева Л.В.***

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» ***З.Н.Сергеева***

ГКУ КБР «ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ»