Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102
Тел.74-23-52

Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике
(Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №817, выданное ФГУ КБЦ стандартизации, метрологии и сертификации 02.06.2014г.)

Дата отбора проб 25.09.2018 г.
Объект, из которого отобраны пробы ***водопроводная сеть***
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)

Местонахождение: ***с.п. Комсомольская, Прохладненского р-на***
(район, населенное место, городской район)

Существенные обстоятельства:

Анализ начат 25.09.2018 г. в 15-40 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качество	Привкус	Цветность	Мутность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
1	13-40	Скважина (ул. Школьная, 16)	0	0	0	0	2 КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
2	13-45	Ул. Виноградное, 7	0	0	0	0	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
3	13-55	Ул. Молодежная, 2	0	0	0	0	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал ***Ловцова О.А.***
(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил ***Альботова И.С., Андреева Л.В.***

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» *З.И.Сергеева*

ГКУ КБР
"ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"