Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102
Тел.74-23-52
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

Дата отбора проб 26.06.2022 г.
Объект, из которого отобраны пробы_ ***водопроводная сеть***
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)
Местонахождение***: с.п. Комсомольское, Прохладненского р-на***
(район, населенное место, городской район)
Существенные обстоятельства:
Анализ начат_26.06.2022г. ___15-00 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качe.	Привкус	Цветность	Мутность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	E.coli в 100мл
1	11-38	Скважина (ул.Школьная, 9, в/к)	0	-	3,9	0,7	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
2	11-53	Скважина (ул.Заречная, 3, в/к)	0	-	3,9	0,7	2 КОЕ	Не обнаружено	Не обнаружено
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал ***Ансокова И.Х.***
(должность, Ф.И.О., подпись)
При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)
Исследования проводил***Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.***

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» – ***З.Н.Сергеева***

ГКУ КБР «ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ»